

V/v đảm bảo cung cấp điện ổn định, an
toàn cho các doanh nghiệp sản xuất tại
các Khu công nghiệp

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Giang

Thực hiện công văn số 1954/UBND-KTTH ngày 05/5/2022 và công văn số 2120/UBND-KTTH ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp tỉnh. Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp kiểm tra, phát hiện các tồn tại công trình điện, cụ thể: 193 TBA nhân viên quản lý vận hành chưa đáp ứng điểm b khoản 1 điều 50 thông tư số 39/2015/TT-BCT; 43 TBA có sóng hài vượt quá tiêu chuẩn; 150 TBA quá thời hạn kiểm định định kỳ; 71 TBA chưa lắp đặt máy cắt đầu vào TBA; 81 TBA thiết bị cũ, kém (*chi tiết theo file đính kèm*).

Để đảm bảo cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 05/02/2023 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn, Công ty Điện lực Bắc Giang đề UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các tồn tại.

Công ty Điện lực Bắc Giang kính mong UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- Ban QL các KCN tỉnh;
- Ban giám đốc PCBG;
- TTĐKX, AT, KD;
- ĐLVY, ĐLTPBG;
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Sơn