

**UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KCN-DN
V/v khắc phục các tồn tại các công
trình điện, đảm bảo cung cấp điện
ổn định, an toàn cho các doanh
nghiệp sản xuất tại các KCN

Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN (*có danh sách kèm theo*)

Thực hiện Công văn số 1213/UBND-KTTH ngày 19/3/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị của Công ty Điện lực Bắc Giang nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất tại các KCN.

Theo đó, Công ty Điện lực Bắc Giang đã phối hợp với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp kiểm tra, phát hiện các tồn tại tại các công trình điện (*Cụ thể: 193 TBA nhân viên quản lý vận hành chưa đáp ứng điểm b khoản 1 Điều 50 Thông tư số 39/2015/TT-BCT, 43 TBA có sóng hài vượt quá tiêu chuẩn, 150 TBA quá thời gian kiểm định định kỳ, 71 TBA chưa lắp đặt máy cắt đầu vào TBA, 81 TBA thiết bị cũ, kém*) và có văn bản báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang về kết quả kiểm tra, rà soát khắc phục khiếm khuyết công trình điện của từng doanh nghiệp trong KCN.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các doanh nghiệp, không để ảnh hưởng, gián đoạn đến quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại đã được Công ty Điện lực Bắc Giang chỉ ra (*tên doanh nghiệp, nội dung các tồn tại và thời gian cần khắc phục của từng doanh nghiệp theo file đính kèm tại Công văn số 934/PCBG-KT ngày 15/3/2023 của Công ty Điện lực tỉnh Bắc Giang*).

Đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, QLDN.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Quý